



Zakład Komunalny
Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40
83-210 Zblewo

KOMUNIKAT

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, informuje że w badaniach jakości wody z wodociągu Jezierce zaopatrującego miejscowości: Semlin, Semlinek, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Wałdówko, Tomaszewo, Lipia Góra Mała stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz olm 22°C.

Nie wykryto bakterii pochodzenia kałowego – Escherichia coli, enterokoków.

Woda jednakże jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi tj. nie daje się do picia, przygotowania żywności i innych celów domowych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) poprzez jej dezynfekowanie.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Mieszkańcy miejscowości Semlin, Semlinek, Jezierce i Kleszczewo Kościerskie będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez ustawione cystern oraz zbiorniki z wodą w wyznaczonych miejscach.

Mieszkańcy miejscowości Tomaszewo, Wałdówko oraz Lipia Góra Mała będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez rozwieszenie wody butelkowanej (opakowania 5-litrowe).